

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Ставропольская центральная районная больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Стационар					
<i>Неврологическое отделение</i>					
5. Медицинская сестра процедурной	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в процедурной, неврологическое отделение, стационар, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	Администрация - хозяйственной отдел (АХО)	
<i>Терапевтическое отделение</i>					
10. Медицинская сестра палатная	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в процедурной и палатах, терапевтическое отделение, стационар, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Межмуниципальное специализированное отделение для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам</i>					
11. Медицинская сестра палатная	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в процедурной, межмуниципальное специализированное отделение для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, стационар, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на мед. посту, межмуниципальное специализированное отделение для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, стационар, на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	

1	2	3	4	5	6
12. Медицинская сестра палатная	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в процедурной, межмуниципальное специализированное отделение для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, стационар, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2017г.	с АХО	
	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на мед. посту, межмуниципальное специализированное отделение для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, стационар, на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности	2017г.	с АХО	
Поликлиника					
<i>Кабинет хирургии</i>					
21. Врач-хирург	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №122 и кабинете №123, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с АХО	
<i>Кабинет детской урологии и андрологии</i>					
22. Врач-детский уролог-андролог	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №122, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с АХО	
<i>Кабинет инфекционных заболеваний (инфекционный кабинет)</i>					
23. Врач-инфекционист	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №106, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с АХО	
24. Медицинская сестра	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №106, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с АХО	

1	2	3	4	5	6
<i>Кабинет оториноларингологии</i>					
25. Медицинская сестра	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в манипуляционной, кабинет отоларинголога, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Кабинет акушерства и гинекологии</i>					
26. Акушерка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №217, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Смотровой кабинет</i>					
28. Акушерка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №118, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Кабинет урологии</i>					
32. Врач-уролог	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №122, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Зубопротезный кабинет</i>					
33. Зубной техник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	2017	АХО	
34. Зубной техник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	2017	АХО	
<i>Стоматологическое отделение</i>					
36. Медицинская сестра	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №121, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	


1	2	3	4	5	6
37. Медицинская сестра	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете №114, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Клинико-диагностическая лаборатория</i>					
67. Заведующий отделением-врач-лаборант	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете заведующего КДЛ, КДЛ, поликлиника, на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в лабораториях КДЛ, поликлиника, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Терапевтическое отделение села Хрящёвка</i>					
<i>Поликлиника</i>					
68. Медицинская сестра участковая	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете врача-педиатра, поликлиника, с. Хрящёвка, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Кабинет акушерства и гинекологии</i>					
69. Врач-акушер-гинеколог	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в приемной, кабинет врача-гинеколога, поликлиника, с. Хрящёвка, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Отделение сестринского ухода терапевтического отделения села Узюково</i>					
76. Сестра-хозяйка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете сестры-хозяйки, отделение сестринского ухода, терапевтическое отделение, с. Узюково, на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	

1	2	3	4	5	6
76. Сестра-хозяйка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в служебных помещениях, отделение сестринского ухода, терапевтическое отделение, с. Узюково, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности .	2018	с.АХО	
77. Санитарка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в палатах, отделение сестринского ухода, терапевтическое отделение, с. Узюково, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с.АХО	
78. Санитарка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в палатах, отделение сестринского ухода, терапевтическое отделение, с. Узюково, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с.АХО	
Отделение сестринского ухода терапевтического отделения села Хрящёвка					
79. Заведующий отделением-врач-терапевт	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете заведующего отделением и палатах, отделение сестринского ухода, терапевтическое отделение, с. Хрящёвка, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с.АХО	
80. Медицинская сестра процедурной	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в процедурной, отделение сестринского ухода, терапевтическое отделение, с. Хрящёвка, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с.АХО	
Амбулатория села Александровка					
85. Медицинская сестра врача общей практики	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете врача, амбулатория, с. Александровка, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	с.АХО	

1	2	3	4	5	6
86. Врач общей практики (семейный врач)	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете врача, амбулатория, с. Александровка, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Амбулатория села Выселки</i>					
88. Врач-педиатр участковый	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в кабинете врача-педиатра, амбулатория, с. Выселки, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	
<i>Общепольнический медицинский персонал</i>					
<i>Централизованная стерилизационная</i>					
108. Санитарка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в служебном помещении, ЦСО, установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности	2018	АХО	

Дата составления: 22.09.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


 Главный врач (должность)  (подпись) Малкина Л.Г. (Ф.И.О.) 14.11.16 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Зам. главного врача по экономическим вопросам (должность)  (подпись) Быстрова М.А. (Ф.И.О.) 14.11.16 (дата)

 Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Спиридонова И.А. (Ф.И.О.) 14.11.16 (дата)

 Председатель профкома (должность)  (подпись) Беякова Л.И. (Ф.И.О.) 14.11.16 (дата)

 Начальник отдела кадров (должность)  (подпись) Сапегина И.В. (Ф.И.О.) 14.11.16 (дата)

 Главная медицинская сестра (должность)  (подпись) Ушакова О.Ф. (Ф.И.О.) 14.11.16 (дата)

Специалист по ОТ
(должность)


(подпись)

Дьяченко И.Ю.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

617
(№ в реестре)


(подпись)

Гамов Алексей Юрьевич
(Ф.И.О.)

22.09.2016
(дата)